

勘察单位工程质量检查报告

单位工程名称	始版桥未来社区 SC0403-R21/R22/A2/A4-04 地块农转非居民拆迁安置房（含城市居民）项目		
勘察单位名称	浙江化工工程地质勘察院有限公司		
勘察单位地址	浙江省杭州余杭区闲林街道文卫路 32 号		
勘察单位邮编	311122	联系电话	13386528958
市民邮箱			

质量验收意见：

1、工程概况：始版桥未来社区 SC0403-R21/R22/A2/A4-04 地块农转非居民拆迁安置房（含城市居民）项目建筑总面积 149501.29 平方米。本工程建筑类别一类，设计使用年限 50 年，建筑耐火等级：地上耐火等级为二级，地下耐火等级为一级，单独裙房耐火等级为二级。防水等级：屋面防水等级为一级，地下室防水为一级，结构类型及层数：框剪结构，建筑层数：地下室地下 3 层，主体 14-23 层，抗震类别：丙类，抗震设防烈度：7 度。

2、通过现场全面检查，确认工程施工质量已达到勘察成果文件的要求，认可施工单位的自评意见。

3、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文。

4、本工程按强制性条文进行勘察工作。

5、本工程提供的工程成果符合合同要求，真实、准确。

6、勘察单位按要求参加工程地基基础检验，参加与地基有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案。

7、本工程地基验槽情况与本工程地质勘察报告书内容相符。

8、整个施工过程中，建设、勘察、施工单位相互配合，工程在施工过程中严格按照地质勘察报告要求施工。

9、勘察质量检查总体评价：合格，同意竣工验收。

项目负责人：（签名）

杨峰

2023 年 10 月 19 日

企业法人代表：（签名）

杨峰



2023 年 10 月 19 日

